


標準仕様と外形図



型式	仕様				主要寸法 (mm)			型式	仕様				主要寸法 (mm)		
	ファン風量 m ³ /min	ファン出力 kW	ろ布本数	ろ布面積	A	H	L		ファン風量 m ³ /min	ファン出力 kW	ろ布本数	ろ布面積	A	H	L
NPT-9	9	0.75	9	3.6	740	2081	3731	NPT-64	90	7.5	64	32.0	1740	4478	5878
NPM-9				4.5		2581	3731	NPM-64				44.8		4478	5878
NPB-9				6.3		2813	2813	NPB-64				53.1		4478	6178
NPL-9				7.5		3113	3113	NPL-64				64.0		5178	6578
NPE-9				9.0		3513	3513	NPE-64				80.0		5778	7178
NPF-9				11.3		4113	4113	NPF-64				92.8		6278	7678
NPT-16	18	1.5	16	6.4	940	2260	2260	NPM-81	135	11.0	81	56.7	2240	4605	6455
NPM-16				8.0		2760	2760	NPB-81				67.2		4905	6755
NPB-16				11.2		2982	2982	NPL-81				81.0		5305	7155
NPL-16				13.3		3282	3282	NPE-81				101.3		5905	7755
NPE-16				16.0		3682	3682	NPF-81				117.5		6405	8255
NPF-16				20.0		4282	4282	NPM-100				70.0		4905	6705
NPT-25	27	2.2	25	10.0	1140	2391	2391	NPB-100	180	15.0	100	83.0	2470	5205	7005
NPM-25				12.5		2991	2991	NPL-100				100.0		5605	7405
NPB-25				17.5		3183	3183	NPE-100				125.0		6205	8005
NPL-25				20.8		3483	3483	NPF-100				145.0		6705	8505
NPE-25				25.0		3883	3883	NPM-121				84.7		4953	6953
NPF-25				31.3		4483	4483	NPB-121				100.4		5253	7253
NPT-36	45	3.7	36	18.0	1340	3037	4637	NPL-121	220	18.5	121	121.0	2700	5653	7653
NPM-36				25.2		3229	4829	NPE-121				151.3		6253	8253
NPB-36				29.9		3529	5129	NPF-121				175.5		6753	8753
NPL-36				36.0		3929	5529	NPM-144				100.8		4983	7183
NPE-36				45.0		4529	6129	NPB-144				119.5		5283	7483
NPF-36				52.2		5029	6629	NPL-144				144.0		5683	7883
NPT-49	67	5.5	49	24.5	1540	3406	5006	NPE-144	260	22.0	144	180.0	2930	6283	8483
NPM-49				34.3		3578	5178	NPF-144				208.8		6783	8983
NPB-49				40.7		3878	5478								
NPL-49				49.0		4278	5878								
NPE-49				61.3		4878	6478								
NPF-49				71.1		5378	6978								

※ 標準払落間隔は 20 秒、コンプレッサエア圧は 0.4~0.7MPa です。

※ ファン標準静圧は 2.8kPa です。

※ L 寸法は、ダスト排出部の付属品により異なる場合があります。

富士工機株式会社

<https://www.fujiclcn.com/> E-mail: info@fujiclcn.co.jp

本 社
営業本部 〒494-0011
愛知県一宮市西萩原字若宮前 53-1
TEL : 0586-69-2121(代) / FAX : 0586-69-2127

東京支店 〒150-0011
東京都渋谷区東 3 丁目 26 番 2 号第二長澤ビル 601 号
TEL : 03-6419-3133 / FAX : 03-6419-3134

大阪支店 〒541-0057
大阪市中央区北久宝寺町四丁目 4 番 2 号本町コラビル六階
TEL : 06-4256-0961 / FAX : 06-4256-0962

岡山支店 〒700-0826
岡山市北区磨屋町 10 番 20 号磨屋町ビル 3F
TEL : 086-221-5188 / FAX : 086-221-5189